

ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац
Кеј Димитрија Туцовић бр. 30.
Број: 32/1-19
Дана: 26.02.2019. године
К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 21/2-1 од 12.02.2019. године, Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-4/2019-02,
-Изградња канализације у Трговишту -

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 26.02.2019. године у 12,52 часова.

Питања заинтересованог лица:

1. О којој врсти цеви се ради, да ли су глатке или коруговане ?
2. Која је ободна крутост цеви, да ли је SN4 или SN8 ?

Одговори Комисије:

1. Ради се о коругованим цевима.
2. Ободна крутост цеви је SN4.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке

Објавити на:

- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs)